

表資-1 浸出水（原水）・処理水質検査結果[生活環境項目]

調査地点			施設内調整槽 △ 1											
項目・単位			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月度	2 月度	3 月度
条件等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	10:57	10:58	10:45	10:31	12:05	10:50	10:32	10:55	10:35	10:35	10:01	10:27
	前々日天候 (降水量：mm)	—	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候 (降水量：mm)	—	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候 (降水量：mm)	—	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	20.5	20.6	23.2	28.6	32.0	29.4	21.1	17.4	12.0	4.6	7.2	7.0
	水温	℃	19.5	19.2	19.3	23.8	22.1	22.7	20.0	19.8	14.1	14.5	14.0	12.0
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.1	7.8	7.4	7.3	7.0	7.2	7.1	7.5	7.9	7.2	7.3	7.5
	化学的酸素要求量	mg/l	3.3	3.8	4.8	3.4	5.0	4.2	3.8	4.9	3.9	4.5	4.9	3.0
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.3	0.5	1.9	3.5	2.0	2.2	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	窒素含有量	mg/l	3.6	3.5	3.7	2.2	4.3	4.3	2.7	4.2	3.3	2.9	3.3	8.6
	磷含有量	mg/l	0.037	0.037	0.036	0.051	0.034	0.024	0.021	0.029	0.025	0.028	0.030	0.016
	大腸菌群数	個/ml	8	0	10	36	10	25	65	25	5	18	6	0
	E C	m S /cm	1.22	1.19	1.23	0.762	1.28	1.13	0.847	1.10	0.613	1.03	1.19	1.18

調査地点			施設内放流槽 △ 2											
項目・単位			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月度	2 月度	3 月度
条件等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	10:45	10:47	10:30	10:22	11:57	10:37	10:25	10:44	10:26	10:26	9:56	10:55
	前々日天候 (降水量：mm)	—	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候 (降水量：mm)	—	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候 (降水量：mm)	—	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	16.7	22.5	22.9	25.2	32.0	27.2	21.0	16.5	12.2	7.4	10.3	6.9
	水温	℃	18.8	18.0	18.4	22.7	22.0	23.2	20.2	19.8	14.2	12.5	12.5	14.3
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.3	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8	7.6	7.6	7.5	7.7
	化学的酸素要求量	mg/l	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	1.8	1.4	1.2	1.2	1.4	1.7	1.0
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.7	<0.5	1.8	3.5	2.0	1.4	1.4	0.7	0.5	<0.5	1.3	0.7
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	窒素含有量	mg/l	0.40	0.76	0.45	0.70	0.62	0.54	0.48	0.41	0.40	0.87	1.2	2.9
	磷含有量	mg/l	0.016	0.028	0.030	0.027	0.027	0.005	0.008	0.008	0.010	<0.003	0.006	0.012
	大腸菌群数	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E C	m S /cm	0.842	0.836	0.870	0.949	0.845	0.752	0.792	0.730	0.721	0.762	0.891	0.855

表資-2 浸出水（原水）・処理水質検査結果[健康項目その他]

調査地点			施設内調整槽 △ 1				基準値
項目・単位			第 2 回	第 5 回	第 8 回	第 1 1 回	
条件等	採水年月日	開始時	2022/5/11	2022/8/16	2022/11/2	2023/2/9	－
	採水時刻	開始時	10:58	12:05	10:55	10:01	－
	前々日天候（降水量：mm）	－	曇後一時雨(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇後一時晴(0.0)	－
	前日天候（降水量：mm）	－	晴時々曇(0.0)	曇後時々晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	－
	当日天候（降水量：mm）	－	雨後曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	晴(0.0)	－
	気温	℃	20.6	32.0	17.4	7.2	－
	水温	℃	19.2	22.1	19.8	14.0	－
健康項目その他	カドミウム	mg/l	<0.001	－	<0.001	－	0.01
	全シアン	mg/l	<0.1	－	<0.1	－	0.1
	有機燐化合物	mg/l	不検出(0.1未満)	－	不検出(0.1未満)	－	検出されないこと ^{注1)}
	鉛	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	0.1
	六価クロム	mg/l	<0.01	－	<0.01	－	0.02 ^{注2)}
	砒素	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	0.05
	総水銀	mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－	0.005
	アルキル水銀	mg/l	不検出(0.0005未満)	－	不検出(0.0005未満)	－	検出されないこと ^{注1)}
	PCB	mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－	0.003
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	－	<0.001	－	0.1 ^{注3)}
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－	0.1
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	0.2
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－	0.02
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	－	<0.0004	－	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	－	<0.004	－	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	3
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－	0.06
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－	0.02
	チウラム	mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－	0.06
	シマジン	mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－	0.03
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	0.2
	ベンゼン	mg/l	<0.001	－	<0.001	－	0.1
	セレン	mg/l	<0.002	－	0.002	－	0.1
	アンモニア、アンモニウム化合物	mg/l	<0.1	－	<0.1	－	100 ^{注4)}
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	3.2	－	3.9	－	
	フッ素化合物	mg/l	0.17	－	0.20	－	8
	ほう素	mg/l	0.42	0.47	0.49	0.47	10
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	0.5
	フェノール類	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	1
	亜鉛	mg/l	0.06	－	0.04	－	1
	溶解性鉄	mg/l	<0.01	－	0.01	－	10
	溶解性マンガン	mg/l	<0.01	－	<0.01	－	10
	全クロム	mg/l	<0.01	－	<0.01	－	0.1
	銅	mg/l	<0.01	－	<0.01	－	1
	n-Hex抽出物質（鉱油類）	mg/l	<1	－	<1	－	5
	n-Hex抽出物質（動植物油脂類）	mg/l	<1	－	<1	－	20
	アンチモン	mg/l	0.007	－	<0.004	－	0.05

調査地点			施設内放流槽 △ 2				基準値
項目・単位			第 2 回	第 5 回	第 8 回	第 1 1 回	
条件等	採水年月日	開始時	2022/5/11	2022/8/16	2022/11/2	2023/2/9	－
	採水時刻	開始時	10:47	11:57	10:44	9:56	－
	前々日天候（降水量：mm）	－	曇後一時雨(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇後一時晴(0.0)	－
	前日天候（降水量：mm）	－	晴時々曇(0.0)	曇後時々晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	－
	当日天候（降水量：mm）	－	雨後曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	晴(0.0)	－
	気温	℃	22.5	32.0	16.5	10.3	－
	水温	℃	18.0	22.0	19.8	12.5	－
健康項目その他	カドミウム	mg/l	<0.001	－	<0.001	－	0.01
	全シアン	mg/l	<0.1	－	<0.1	－	0.1
	有機燐化合物	mg/l	不検出(0.1未満)	－	不検出(0.1未満)	－	検出されないこと ^{注1)}
	鉛	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	0.1
	六価クロム	mg/l	<0.01	－	<0.01	－	0.02 ^{注2)}
	砒素	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	0.05
	総水銀	mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－	0.005
	アルキル水銀	mg/l	不検出(0.0005未満)	－	不検出(0.0005未満)	－	検出されないこと ^{注1)}
	PCB	mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－	0.003
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	－	<0.001	－	0.1 ^{注3)}
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	－	<0.0005	－	0.1
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	0.2
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－	0.02
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	－	<0.0004	－	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	－	<0.004	－	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	3
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－	0.06
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	－	<0.0002	－	0.02
	チウラム	mg/l	<0.0006	－	<0.0006	－	0.06
	シマジン	mg/l	<0.0003	－	<0.0003	－	0.03
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	0.2
	ベンゼン	mg/l	<0.001	－	<0.001	－	0.1
	セレン	mg/l	<0.002	－	<0.002	－	0.1
	アンモニア、アンモニウム化合物	mg/l	<0.1	－	<0.1	－	100 ^{注4)}
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.03	－	0.29	－	
	フッ素化合物	mg/l	0.09	－	0.12	－	8
	ほう素	mg/l	0.34	0.58	0.42	0.68	10
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	0.5
	フェノール類	mg/l	<0.005	－	<0.005	－	1
	亜鉛	mg/l	0.05	－	<0.01	－	1
	溶解性鉄	mg/l	<0.01	－	0.01	－	10
	溶解性マンガン	mg/l	0.01	－	<0.01	－	10
	全クロム	mg/l	<0.01	－	<0.01	－	0.1
	銅	mg/l	<0.01	－	<0.01	－	1
	n-Hex抽出物質（鉱油類）	mg/l	<1	－	<1	－	5
	n-Hex抽出物質（動植物油脂類）	mg/l	<1	－	<1	－	20
	アンチモン	mg/l	0.007	－	<0.004	－	0.05

注1) 「検出されないこと」とは、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう
注2) 令和4年4月1日「公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」改正 六価クロム0.05mg/L→0.02mg/L
注3) 平成29年2月1日「滋賀県公害防止条例施行規則」改正 トリクロロエレン0.3 mg/l→0.1 mg/l
注4) アンモニア性窒素(アンモニア、アンモニア化合物)に0.4を乗じたものと、亜硝酸性窒素(亜硝酸化合物)及び硝酸性窒素(硝酸化合物)の合計量の基準値

表資-3 河川水質検査結果[生活環境項目]

調査地点 項目・単位			4 月度				5 月度				6 月度				7 月度			
			河川水質観測点				河川水質観測点				河川水質観測点				河川水質観測点			
			N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4
条件等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/4/12	2022/4/12	2022/4/12	2022/5/11	2022/5/11	2022/5/11	2022/5/11	2022/6/2	2022/6/2	2022/6/2	2022/6/2	2022/7/13	2022/7/13	2022/7/13	2022/7/13
	採水時刻	開始時	10:11	10:00	9:48	10:22	9:55	9:43	9:32	10:10	9:52	9:40	9:30	10:00	9:57	9:48	9:38	10:06
	前々日天候（降水量：mm）	—	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	雨時々曇後晴(4.5)	雨時々曇後晴(4.5)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)
	前日天候（降水量：mm）	—	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	雨時々曇(20.0)	雨時々曇(20.0)	雨時々曇(20.0)
	当日天候（降水量：mm）	—	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)
	気温	℃	19.6	19.6	19.5	20.0	17.0	17.0	16.8	17.1	23.0	23.7	24.5	20.0	28.3	28.3	28.1	28.7
	水温	℃	16.6	15.4	15.7	16.2	14.1	13.8	13.8	13.1	18.0	17.5	17.9	17.0	20.3	20.0	20.0	20.3
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.8	7.8	8.2	7.7	7.9	7.9	8.0	7.5	7.6	7.8	7.9	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5
	化学的酸素要求量	mg/l	2.2	1.8	1.6	2.0	2.2	1.8	1.6	2.0	2.7	1.8	1.3	2.1	3.2	3.4	2.8	3.1
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.4	0.7	1.6	1.2	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	0.5	1.8	1.2	1.2	1.1
	浮遊物質量	mg/l	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	3	3	4	3
	全窒素	mg/l	0.11	0.26	0.28	0.11	0.20	0.30	0.36	0.18	0.23	0.30	0.31	0.29	0.22	0.28	0.38	0.17
	全磷	mg/l	0.009	0.016	0.013	0.003	0.012	0.012	0.016	0.005	0.011	0.015	0.015	0.005	0.031	0.052	0.030	0.038
	大腸菌数	CFU/100ml	64	20	57	28	37	56	57	73	180	150	490	83	460	660	590	470
	E C	mS/cm	0.499	0.394	0.280	0.574	0.466	0.383	0.267	0.526	0.583	0.431	0.325	0.604	0.242	0.240	0.195	0.304

調査地点 項目・単位			8 月度				9 月度				1 0 月度				1 1 月度			
			河川水質観測点				河川水質観測点				河川水質観測点				河川水質観測点			
			N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4
条件等	採水年月日	開始時	2022/8/16	2022/8/16	2022/8/16	2022/8/16	2022/9/14	2022/9/14	2022/9/14	2022/9/14	2022/10/5	2022/10/5	2022/10/5	2022/10/5	2022/11/2	2022/11/2	2022/11/2	2022/11/2
	採水時刻	開始時	13:41	13:29	13:17	13:53	9:44	9:36	9:25	10:02	9:51	9:40	9:32	10:01	9:58	9:48	9:37	10:10
	前々日天候（降水量：mm）	—	曇後雨一時晴(6.5)	曇後雨一時晴(6.5)	曇後雨一時晴(6.5)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	晴一時曇(0.0)	晴一時曇(0.0)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)
	前日天候（降水量：mm）	—	曇後時々晴(0.0)	曇後時々晴(0.0)	曇後時々晴(0.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	曇一時晴(0.0)	曇一時晴(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇(17.5)
	当日天候（降水量：mm）	—	曇後晴(0.0)	曇後晴(0.0)	曇後晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	曇(10.5)	曇(10.5)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	晴一時雨(0.0)	晴一時雨(0.0)	晴一時雨(0.0)
	気温	℃	33.6	33.6	33.6	33.6	28.8	28.5	28.5	29.0	21.6	21.7	21.7	21.6	17.9	17.7	17.5	17.2
	水温	℃	26.8	24.7	26.2	25.0	23.4	23.1	23.0	23.0	19.0	18.8	19.0	18.7	14.0	14.4	14.5	13.8
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.8	7.9	8.0	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7
	化学的酸素要求量	mg/l	3.8	3.6	2.6	3.6	3.2	3.1	2.1	3.3	4.1	2.1	2.7	3.2	3.3	3.3	2.5	2.5
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.4	1.8	2.0	2.0	0.7	0.9	1.0	0.8	1.1	0.9	1.2	1.1	0.7	0.6	<0.5	0.5
	浮遊物質量	mg/l	3	1	<1	1	1	1	<1	1	3	4	1	1	2	1	<1	<1
	全窒素	mg/l	0.23	0.30	0.30	0.20	0.28	0.33	0.28	0.29	0.28	0.40	0.37	0.32	0.30	0.37	0.43	0.21
	全磷	mg/l	0.027	0.026	0.024	0.025	0.013	0.016	0.014	0.008	0.021	0.028	0.027	0.015	0.017	0.017	0.019	0.008
	大腸菌数	CFU/100ml	760	320	320	250	57	87	330	320	980	920	740	450	880	770	340	250
	E C	mS/cm	0.483	0.372	0.272	0.548	0.378	0.344	0.256	0.466	0.350	0.290	0.231	0.378	0.333	0.281	0.236	0.364

調査地点 項目・単位			1 2 月度				1 月度				2 月度				3 月度			
			河川水質観測点				河川水質観測点				河川水質観測点				河川水質観測点			
			N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4	N o . 1	N o . 2	N o . 3	N o . 4
条件等	採水年月日	開始時	2022/12/7	2022/12/7	2022/12/7	2022/12/7	2023/1/6	2023/1/6	2023/1/6	2023/1/6	2023/2/9	2023/2/9	2023/2/9	2023/2/9	2023/3/2	2023/3/2	2023/3/2	2023/3/2
	採水時刻	開始時	9:56	9:44	9:35	10:06	9:55	9:45	9:36	10:05	9:24	9:17	9:10	9:35	9:48	9:37	9:28	9:59
	前々日天候（降水量：mm）	—	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	雨時々曇(7.0)	雨時々曇(7.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	曇後一時晴(0.0)	曇後一時晴(0.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候（降水量：mm）	—	晴時々曇一時雨(0.0)	晴時々曇一時雨(0.0)	晴時々曇一時雨(0.0)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)	晴後時々曇(0.0)	晴後時々曇(0.0)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候（降水量：mm）	—	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	雨後時々曇(2.5)	雨後時々曇(2.5)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)	雨時々曇(15.0)	雨時々曇(15.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	12.6	12.5	12.5	12.3	4.0	4.0	4.0	4.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1
	水温	℃	8.5	8.5	8.7	8.3	7.2	7.2	7.0	7.0	4.3	4.5	4.5	4.3	7.1	7.0	7.2	6.6
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.7	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.5	7.8	8.1	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5
	化学的酸素要求量	mg/l	2.3	2.4	2.0	1.8	2.7	2.5	2.5	1.4	2.4	1.7	1.6	3.5	3.1	3.0	3.4	1.5
	生物化学的酸素要求量	mg/l	0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.5	1.7	0.9	1.4	1.0	1.0	0.7
	浮遊物質量	mg/l	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1
	全窒素	mg/l	0.17	0.23	0.30	0.15	0.31	0.41	0.39	0.32	0.21	0.28	0.30	0.22	0.34	0.39	0.47	0.31
	全磷	mg/l	0.006	0.012	0.015	0.004	0.013	0.017	0.022	0.013	0.006	0.007	0.011	0.005	0.006	0.011	0.015	0.005
	大腸菌数	CFU/100ml	110	62	85	88	38	30	56	72	54	32	50	77	71	310	47	58
	E C	mS/cm	0.453	0.311	0.273	0.443	0.474	0.312	0.234	0.488	0.562	0.448	0.321	0.683	0.696	0.631	0.509	0.864

表資-4 調查地点別河川水質検査結果[生活環境項目]

調査地点			河川水質観測点 N o. 1											
項目・単位			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月 度	2 月 度	3 月 度
条件等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	10:11	9:55	9:52	9:57	13:41	9:44	9:51	9:58	9:56	9:55	9:24	9:48
	前々日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候 (降水量: mm)	—	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	19.6	17.0	23.0	28.3	33.6	28.8	21.6	17.9	12.6	4.0	7.2	7.1
	水温	℃	16.6	14.1	18.0	20.3	26.8	23.4	19.0	14.0	8.5	7.2	4.3	7.1
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.8	7.9	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.8	7.7	7.9	7.5	7.6
	化学的酸素要求量	mg/l	2.2	2.2	2.7	3.2	3.8	3.2	4.1	3.3	2.3	2.7	2.4	3.1
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.4	0.8	0.7	1.8	1.4	0.7	1.1	0.7	0.5	<0.5	0.8	1.4
	浮遊物質量	mg/l	1	1	1	3	3	1	3	2	<1	1	<1	1
	全窒素	mg/l	0.11	0.20	0.23	0.22	0.23	0.28	0.28	0.30	0.17	0.31	0.21	0.34
	全燐	mg/l	0.009	0.012	0.011	0.031	0.027	0.013	0.021	0.017	0.006	0.013	0.006	0.006
	大腸菌数	CFU/100ml	64	37	180	460	760	57	980	880	110	38	54	71
	E C	m S / cm	0.499	0.466	0.583	0.242	0.483	0.378	0.350	0.333	0.453	0.474	0.562	0.696

調査地点			河川水質観測点 N o. 2											
項目・単位			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月 度	2 月 度	3 月 度
条件等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	10:00	9:43	9:40	9:48	13:29	9:36	9:40	9:48	9:44	9:45	9:17	9:37
	前々日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候 (降水量: mm)	—	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	19.6	17.0	23.7	28.3	33.6	28.5	21.7	17.7	12.5	4.0	7.1	7.0
	水温	℃	15.4	13.8	17.5	20.0	24.7	23.1	18.8	14.4	8.5	7.2	4.5	7.0
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.5
	化学的酸素要求量	mg/l	1.8	1.8	1.8	3.4	3.6	3.1	2.1	3.3	2.4	2.5	1.7	3.0
	生物化学的酸素要求量	mg/l	0.7	0.9	0.9	1.2	1.8	0.9	0.9	0.6	0.5	<0.5	1.5	1.0
	浮遊物質量	mg/l	1	<1	1	3	1	1	4	1	1	<1	<1	1
	全窒素	mg/l	0.26	0.30	0.30	0.28	0.30	0.33	0.40	0.37	0.23	0.41	0.28	0.39
	全燐	mg/l	0.016	0.012	0.015	0.052	0.026	0.016	0.028	0.017	0.012	0.017	0.007	0.011
	大腸菌数	CFU/100ml	20	56	150	660	320	87	920	770	62	30	32	310
	E C	m S / cm	0.394	0.383	0.431	0.240	0.372	0.344	0.290	0.281	0.311	0.312	0.448	0.631

調査地点			河川水質観測点 N o. 3											
項目・単位			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月 度	2 月 度	3 月 度
条件等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	9:48	9:32	9:30	9:38	13:17	9:25	9:32	9:37	9:35	9:36	9:10	9:28
	前々日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候 (降水量: mm)	—	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	19.5	16.8	24.5	28.1	33.6	28.5	21.7	17.5	12.5	4.0	7.0	7.0
	水温	℃	15.7	13.8	17.9	20.0	26.2	23.0	19.0	14.5	8.7	7.0	4.5	7.2
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	8.2	8.0	7.9	7.8	8.0	7.7	7.7	7.9	8.0	7.9	8.1	7.6
	化学的酸素要求量	mg/l	1.6	1.6	1.3	2.8	2.6	2.1	2.7	2.5	2.0	2.5	1.6	3.4
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.6	0.7	1.0	1.2	2.0	1.0	1.2	<0.5	0.7	<0.5	1.7	1.0
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	4	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1
	全窒素	mg/l	0.28	0.36	0.31	0.38	0.30	0.28	0.37	0.43	0.30	0.39	0.30	0.47
	全燐	mg/l	0.013	0.016	0.015	0.030	0.024	0.014	0.027	0.019	0.015	0.022	0.011	0.015
	大腸菌数	CFU/100ml	57	57	490	590	320	330	740	340	85	56	50	47
	E C	m S / cm	0.280	0.267	0.325	0.195	0.272	0.256	0.231	0.236	0.273	0.234	0.321	0.509

調査地点			河川水質観測点 N o. 4											
項目・単位			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月 度	2 月 度	3 月 度
条件等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	10:22	10:10	10:00	10:06	13:53	10:02	10:01	10:10	10:06	10:05	9:35	9:59
	前々日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候 (降水量: mm)	—	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候 (降水量: mm)	—	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	20.0	17.1	20.0	28.7	33.6	29.0	21.6	17.2	12.3	4.2	7.2	7.1
	水温	℃	16.2	13.1	17.0	20.3	25.0	23.0	18.7	13.8	8.3	7.0	4.3	6.6
生活環境項目等	水素イオン濃度	—	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.5
	化学的酸素要求量	mg/l	2.0	2.0	2.1	3.1	3.6	3.3	3.2	2.5	1.8	1.4	3.5	1.5
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.2	0.7	0.5	1.1	2.0	0.8	1.1	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.7
	浮遊物質量	mg/l	1	<1	1	3	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1
	全窒素	mg/l	0.11	0.18	0.29	0.17	0.20	0.29	0.32	0.21	0.15	0.32	0.22	0.31
	全燐	mg/l	0.003	0.005	0.005	0.038	0.025	0.008	0.015	0.008	0.004	0.013	0.005	0.005
	大腸菌数	CFU/100ml	28	73	83	470	250	320	450	250	88	72	77	58
	E C	m S / cm	0.574	0.526	0.604	0.304	0.548	0.466	0.378	0.364	0.443	0.488	0.683	0.864

表資-5 河川水質検査結果[健康項目その他]

調査地点 項目・単位			河川水質観測点								基準値
			No. 1		No. 2		No. 3		No. 4		
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/5/11	2022/11/2	2022/5/11	2022/11/2	2022/5/11	2022/11/2	2022/5/11	2022/11/2	—
	採水時刻	開始時	9:55	9:58	9:43	9:48	9:32	9:37	10:10	10:10	—
	前々日天候（降水量：mm）	—	曇後一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	—
	前日天候（降水量：mm）	—	晴時々曇(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇(0.0)	雨時々曇(17.5)	—
	当日天候（降水量：mm）	—	雨後曇時々晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	—
	気温	℃	17.0	17.9	17.0	17.7	16.8	17.5	17.1	17.2	—
	水温	℃	14.1	14.0	13.8	14.4	13.8	14.5	13.1	13.8	—
健 康 項 目 そ の 他	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	全シアン	mg/l	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと ^{注1}
	有機燐化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—
	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
	六価クロム	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 ^{注2)}
	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
	アルキル水銀	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	検出されないこと ^{注1}
	PCB	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	検出されないこと ^{注1}
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
	アンモニア、アンモニウム化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.19	0.26	0.10	0.34	0.24	0.18	0.12	0.19	10
	フッ素化合物	mg/l	0.10	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	<0.08	0.8
	ほう素	mg/l	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	1
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
	フェノール類	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
	亜鉛	mg/l	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	—
	溶解性鉄	mg/l	0.15	0.28	0.05	0.15	0.01	0.05	0.11	0.30	—
	溶解性マンガン	mg/l	0.07	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.05	—
	全クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
	銅	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
	n-Hex抽出物質（鉱油類）	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—
	n-Hex抽出物質（動植物油脂類）	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—
	アンチモン	mg/l	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—

注1) 「検出されないこと」とは、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう

注2) 令和4年4月1日「公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」改正 六価クロム0.05mg/L→0.02mg/L

表資-6 地下水質検査〔1〕結果[生活環境項目]											
調査地点 項目・単位			4月度		5月度		6月度		7月度		
			二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	
			N o . 1	N o . 3	N o . 1	N o . 3	N o . 1	N o . 3	N o . 1	N o . 3	
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/4/12	2022/5/11	2022/5/11	2022/6/2	2022/6/2	2022/7/13	2022/7/13	
	採水時刻	開始時	10:35	10:38	10:27	10:34	10:16	10:23	10:13	10:17	
	前々日天候（降水量：mm）	－	晴(0.0)	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	
	前日天候（降水量：mm）	－	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	雨時々曇(20.0)	
	当日天候（降水量：mm）	－	晴(0.0)	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	
	気温	℃	20.2	20.2	20.1	20.1	21.1	21.2	28.4	28.4	
生活環境等	水温	℃	16.9	18.0	16.3	17.5	16.6	19.5	17.0	24.0	
	水素イオン濃度	－	7.5	7.5	7.8	7.8	7.7	7.5	7.2	7.3	
	化学的酸素要求量	mg/l	1.0	<0.5	0.6	0.6	1.4	0.7	1.4	1.0	
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.3	1.7	2.1	
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	全窒素	mg/l	0.29	0.14	0.39	0.17	0.36	0.18	0.38	0.18	
生活環境等	全燐	mg/l	0.013	0.035	0.021	0.041	0.011	0.036	0.022	0.041	
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	0	0	1	0	3	0	
	E C	m S /cm	0.370	0.310	0.369	0.306	0.305	0.293	0.352	0.319	
	塩化物イオン	mg/l	6.8	7.8	6.0	7.2	6.8	7.1	5.3	4.5	
	調査地点 項目・単位			8月度		9月度		10月度		11月度	
				二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔
N o . 1				N o . 3	N o . 1	N o . 3	N o . 1	N o . 3	N o . 1	N o . 3	
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/8/16	2022/8/16	2022/9/14	2022/9/14	2022/10/5	2022/10/5	2022/11/2	2022/11/2	
	採水時刻	開始時	11:28	11:48	10:14	10:19	10:17	10:12	10:22	10:31	
	前々日天候（降水量：mm）	－	曇後雨一時晴(6.5)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	
	前日天候（降水量：mm）	－	曇後時々晴(0.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇(17.5)	
	当日天候（降水量：mm）	－	曇後晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	晴一時雨(0.0)	
	気温	℃	32.0	32.0	29.2	29.2	20.3	20.3	16.8	16.8	
生活環境等	水温	℃	17.8	25.4	17.9	25.5	17.5	22.2	17.2	20.0	
	水素イオン濃度	－	7.3	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	
	化学的酸素要求量	mg/l	1.6	1.8	0.9	1.2	1.4	0.7	1.5	1.0	
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.8	2.4	1.8	1.6	0.8	<0.5	<0.5	0.7	
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	全窒素	mg/l	0.33	0.21	0.54	0.14	0.39	0.08	0.39	0.10	
生活環境等	全燐	mg/l	0.029	0.030	0.014	0.030	0.015	0.038	0.016	0.040	
	大腸菌数	CFU/100ml	4	0	0	0	21	0	10	0	
	E C	m S /cm	0.461	0.309	0.427	0.291	0.398	0.284	0.378	0.290	
	塩化物イオン	mg/l	6.7	4.3	7.2	4.4	6.1	3.7	6.6	3.3	
	調査地点 項目・単位			12月度		1月度		2月度		3月度	
				二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔	二重シート下地下水 集排水管出口	地下水 常時観測孔
N o . 1				N o . 3	N o . 1	N o . 3	N o . 1	N o . 3	N o . 1	N o . 3	
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/12/7	2022/12/7	2023/1/6	2023/1/6	2023/2/9	2023/2/9	2023/3/2	2023/3/2	
	採水時刻	開始時	10:12	10:17	10:16	10:19	9:42	9:50	10:15	10:45	
	前々日天候（降水量：mm）	－	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)	晴(0.0)	
	前日天候（降水量：mm）	－	晴時々曇一時雨(0.0)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)	晴後時々曇(0.0)	
	当日天候（降水量：mm）	－	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)	雨時々曇(15.0)	
	気温	℃	11.7	11.7	4.4	4.4	6.9	6.9	6.8	6.8	
生活環境等	水温	℃	15.5	17.2	12.5	14.5	15.0	14.2	14.2	12.8	
	水素イオン濃度	－	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	
	化学的酸素要求量	mg/l	1.5	1.2	1.7	1.2	1.7	1.0	1.3	1.0	
	生物化学的酸素要求量	mg/l	0.5	<0.5	0.8	0.6	0.8	1.0	0.6	0.7	
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	全窒素	mg/l	0.64	0.08	0.47	0.17	0.43	0.21	0.34	0.19	
生活環境等	全燐	mg/l	0.021	0.042	0.029	0.035	0.018	0.033	0.012	0.031	
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	1	0	0	0	3	0	
	E C	m S /cm	0.449	0.280	0.353	0.285	0.381	0.311	0.363	0.316	
	塩化物イオン	mg/l	8.2	3.3	5.4	3.0	6.3	5.4	5.9	5.8	

表資-7 調査地点別地下水質検査〔1〕結果〔生活環境項目〕

調査地点 項目・単位			二重シート下地下水 集排水管出口N o. 1											
			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月度	2 月度	3 月度
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	10:35	10:27	10:16	10:13	11:28	10:14	10:17	10:22	10:12	10:16	9:42	10:15
	前々日天候（降水量：mm）	－	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候（降水量：mm）	－	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候（降水量：mm）	－	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	20.2	20.1	21.1	28.4	32.0	29.2	20.3	16.8	11.7	4.4	6.9	6.8
	水温	℃	16.9	16.3	16.6	17.0	17.8	17.9	17.5	17.2	15.5	12.5	15.0	14.2
生 活 環 境 項 目 等	水素イオン濃度	－	7.5	7.8	7.7	7.2	7.3	7.5	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8
	化学的酸素要求量	mg/l	1.0	0.6	1.4	1.4	1.6	0.9	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7	1.3
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.0	1.1	1.1	1.7	1.8	1.8	0.8	<0.5	0.5	0.8	0.8	0.6
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	全窒素	mg/l	0.29	0.39	0.36	0.38	0.33	0.54	0.39	0.39	0.64	0.47	0.43	0.34
	全燐	mg/l	0.013	0.021	0.011	0.022	0.029	0.014	0.015	0.016	0.021	0.029	0.018	0.012
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	1	3	4	0	21	10	0	1	0	3
	E C	m S/cm	0.370	0.369	0.305	0.352	0.461	0.427	0.398	0.378	0.449	0.353	0.381	0.363
	塩化物イオン	mg/l	6.8	6.0	6.8	5.3	6.7	7.2	6.1	6.6	8.2	5.4	6.3	5.9

調査地点 項目・単位			地下水 常時観測孔N o. 3											
			4 月度	5 月度	6 月度	7 月度	8 月度	9 月度	1 0 月度	1 1 月度	1 2 月度	1 月度	2 月度	3 月度
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/4/12	2022/5/11	2022/6/2	2022/7/13	2022/8/16	2022/9/14	2022/10/5	2022/11/2	2022/12/7	2023/1/6	2023/2/9	2023/3/2
	採水時刻	開始時	10:38	10:34	10:23	10:17	11:48	10:19	10:12	10:31	10:17	10:19	9:50	10:45
	前々日天候（降水量：mm）	－	晴(0.0)	曇後一時雨(0.0)	雨時々曇後晴(4.5)	曇時々晴(0.0)	曇後雨一時晴(6.5)	晴一時曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨時々曇(7.0)	曇後一時晴(0.0)	晴(0.0)
	前日天候（降水量：mm）	－	曇時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇時々晴(0.0)	雨時々曇(20.0)	曇後時々晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇一時晴(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇一時雨(0.0)	雨時々曇一時晴(0.5)	雨時々曇一時晴(0.5)	晴後時々曇(0.0)
	当日天候（降水量：mm）	－	晴(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴(0.0)	曇時々晴(0.0)	曇後晴(0.0)	晴時々曇(0.0)	曇(10.5)	晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	雨後時々曇(2.5)	晴(0.0)	雨時々曇(15.0)
	気温	℃	20.2	20.1	21.2	28.4	32.0	29.2	20.3	16.8	11.7	4.4	6.9	6.8
	水温	℃	18.0	17.5	19.5	24.0	25.4	25.5	22.2	20.0	17.2	14.5	14.2	12.8
生 活 環 境 項 目 等	水素イオン濃度	－	7.5	7.8	7.5	7.3	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7
	化学的酸素要求量	mg/l	<0.5	0.6	0.7	1.0	1.8	1.2	0.7	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0
	生物化学的酸素要求量	mg/l	1.0	1.0	1.3	2.1	2.4	1.6	<0.5	0.7	<0.5	0.6	1.0	0.7
	浮遊物質量	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	全窒素	mg/l	0.14	0.17	0.18	0.18	0.21	0.14	0.08	0.10	0.08	0.17	0.21	0.19
	全燐	mg/l	0.035	0.041	0.036	0.041	0.030	0.030	0.038	0.040	0.042	0.035	0.033	0.031
	大腸菌数	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E C	m S/cm	0.310	0.306	0.293	0.319	0.309	0.291	0.284	0.290	0.280	0.285	0.311	0.316
	塩化物イオン	mg/l	7.8	7.2	7.1	4.5	4.3	4.4	3.7	3.3	3.3	3.0	5.4	5.8

表資-8 地下水質検査〔1〕結果[地下水の水質汚濁に関わる環境基準項目等]

調査地点			二重シート下地下水 集排水管出口 N o . 1		地下水 常時観測孔 N o . 3		基準値
項目・単位							
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/5/11	2022/11/2	2022/5/11	2022/11/2	—
	採水時刻	開始時	10:27	10:22	10:34	10:31	—
	前々日天候 (降水量: mm)	—	曇後一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇後一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	—
	前日天候 (降水量: mm)	—	晴時々曇(0.0)	雨時々曇(17.5)	晴時々曇(0.0)	雨時々曇(17.5)	—
	当日天候 (降水量: mm)	—	雨後曇時々晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	雨後曇時々晴(0.0)	晴一時雨(0.0)	—
	気温	℃	20.1	16.8	20.1	16.8	—
	水温	℃	16.3	17.2	17.5	20.0	—
地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 項 目	カドミウム	個/ml	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	全シアン	—	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)	検出されないこと ^{注1)}
	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
	六価クロム	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 ^{注2)}
	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
	アルキル水銀	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	検出されないこと ^{注1)}
	P C B	mg/l	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)	検出されないこと ^{注1)}
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	クロロエチレン ^{注3)}	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.20	0.14	0.09	0.03	10
	ふっ素	mg/l	<0.08	0.10	0.15	0.17	0.8
	ほう素	mg/l	0.03	0.04	<0.01	0.01	1
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05

注1) 「検出されないこと」とは、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう
注2) 令和4年4月1日「地下水の水質汚濁に係る環境基準」改正 六価クロム0.05mg/L→0.02mg/L
注3) 塩化ビニルモノマーの項目名がクロロエチレンに変更された。(平成29年4月1日施行)

表資-9 地下水質検査〔2〕結果〔水道水検査項目〕

項目・単位		調査地点	地下水観測井戸 No. 4	地下水観測井戸 No. 5	地下水観測孔 No. 6	地下水観測井戸 No. 7 さざなみ学園	基準値
			□ 4	□ 5	□ 6	□ 7	
条 件 等	採水年月日	開始時	2022/11/2	2022/11/2	2022/11/2	2022/11/2	—
	採水時刻	開始時	13:10	13:40	12:45	11:45	—
	前々日天候 (降水量: mm)	—	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	曇時々晴一時雨(0.0)	—
	前日天候 (降水量: mm)	—	雨時々曇(17.5)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇(17.5)	雨時々曇(17.5)	—
	当日天候 (降水量: mm)	—	晴一時雨(0.0)	晴一時雨(0.0)	晴一時雨(0.0)	晴一時雨(0.0)	—
	気温	℃	17.0	18.5	18.3	18.2	—
	水温	℃	18.9	17.5	17.4	18.4	—
水 道 水 質 基 準 項 目	一般細菌	個/ml	2	2	9	0	100
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ヒ素及びその化合物(As)	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	六価クロム化合物(Cr ⁶⁺)	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05
	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	シアン及び塩化シアン(CN)	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.64	0.56	0.60	0.46	10
	フッ素及びその化合物(F)	mg/l	0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8
	ホウ素及びその化合物(B)	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	1
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04
	ジクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	塩素酸	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6
	クロロ酢酸	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	クロロホルム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
	ジクロロ酢酸	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03
	ジブロモクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
	臭素酸	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	総トリハロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
	トリクロロ酢酸	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03
	ブロモジクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
	ブロモホルム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
	ホルムアルデヒド	mg/l	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08
	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	<0.02	0.21	0.07	<0.02	0.2
	鉄及びその化合物(Fe)	mg/l	<0.01	0.17	0.22	<0.01	0.3
	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	5.0	10	11	30	200
	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	<0.001	0.003	0.004	<0.001	0.05
	塩化物イオン(Cl ⁻)	mg/l	5	14	14	34	200
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	110	66	99	81	300
	蒸発残留物	mg/l	140	110	160	170	500
	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
	ジオクシン	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
	非イオン界面活性剤	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
	フェノール類	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
	水素イオン濃度(pH)	—	6.9	6.8	6.9	6.9	5.8以上8.6以下
	味	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常でないこと
	臭気	—	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常でないこと
	色度	度	<1	14	3	<1	5
	濁度	度	<0.1	4.5	1.2	<0.1	2

表資-10 地下水位観測結果

項目・単位		調査地点 調査年月日	地下水観測孔 事業地内観測孔(No. 2)	地下水観測孔 No. 6
地下水位	m	2022/4/12	-1.73	—
		2022/5/11	-1.56	—
		2022/6/2	-1.72	—
		2022/7/13	-1.38	—
		2022/8/16	-1.71	—
		2022/9/14	-1.60	—
		2022/10/5	-1.47	—
		2022/11/2	-1.44	-4.45
		2022/12/7	-1.57	—
		2023/1/6	-1.52	—
		2023/2/9	-1.57	—
		2023/3/2	-1.66	—

表資-11 悪臭調査結果

項目・単位			調査地点	集落側敷地境界 ◎ 1	基準値
条 件 等	採取年月日			2022/6/2	2022/8/16
	採取時刻	開始時		11:20	12:35
	前々日天候 (降水量:mm)	—		雨時々曇後晴(4.5)	曇後雨一時晴(6.5)
	前日天候 (降水量:mm)	—		曇時々晴(0.0)	曇後時々晴(0.0)
	当日天候 (降水量:mm)	—		晴(0.0)	曇後晴(0.0)
	気温	℃		23.7	32.5
	湿度	%		58.6	61.0
	風向	—		北西	北西
	風速	m/s		1.2	2.0
	臭気指数	—		<10	<10
特定 悪 臭 物質	アンモニア	ppm		<0.6	<0.6
	メチルメルカプタン	ppm		<0.001	<0.001
	硫化水素	ppm		<0.001	<0.001
	硫化メチル	ppm		<0.001	<0.001
	二硫化メチル	ppm		<0.001	<0.001
	トリメチルアミン	ppm		<0.001	<0.001
	アセトアルデヒド	ppm		<0.01	<0.01
	スチレン	ppm		<0.1	<0.1
	プロピオン酸	ppm		<0.0005	<0.0005
	ノルマル酪酸	ppm		<0.0005	<0.0005
	ノルマル吉草酸	ppm		<0.0005	<0.0005
	イソ吉草酸	ppm		<0.0005	<0.0005